

RS-LB-310-N01 泵吸式油烟监测从机 用户手册

文档版本: V1.0





目录

1. 产品概述	3
1.1 功能特点	3
1.2 技术参数	3
1.3 产品选型	4
2. 应用方案介绍	4
3. 设备安装说明	5
3.1 设备安装尺寸说明	5
4.软件安装与使用	6
4.1 软件选择	6
4.2 参数设置	6
5.通信协议	7
5.1 通讯基本参数	7
5.2 数据帧格式定义	7
5.3 寄存器地址	8
5.4 通讯协议示例以及解释	9
5.4.1 读取油烟浓度值	9
5.4.2 写入油烟系数 A	9
6. 常见问题及解决办法	9
7. 联系方式10	0
文档历史10	0



RS-LB-310 是与我司油烟监测主机配套生产的油烟监测从机,从机采用 485 接口 Modbus-RTU 协议与主机之间进行通讯,针对油烟监测现场油烟成分复杂的问题,我司设 计了专用的传感器,可精确分析油烟浓度、颗粒物浓度,并且不会受到餐厨中蒸锅、笼屉 等产生的大量蒸汽的影响,监测更精准。采用合理的气路设计、先进的油气分离装置,可 达到长时间运行免维护,最长可半年维护一次。

1.1 功能特点

- 1路油烟浓度检测,采用最新的光声学检测原理,数据零漂小,稳定性好。
- 1路颗粒物检测、1路非甲烷总烃检测。
- 2路电流检测,能够同时检测风机和净化器是否工作,可根据风机和净化器功率大小 设置检测电流报警值,适应所有功率的风机和净化器。
- 采用开口式电流互感器,不用剪断风机或净化器线缆即可测量。
- 485 通信通信接口,采用标准 Modbus-RTU 协议,可接入我司油烟监测主机,亦可接入用户平台或用户主机。
- 100~240V(推荐 220VAC)交流电压供电

1.2 技术参数

参数名称	范围或接口	说明
通信接口	485 通讯	标准 Modbus-RTU 协议
计加度	0.40 / 3	数值分辨率 0.01mg/m3
汨7四1组.	0~40mg/m ³	精度: ≤±10%FS
田石水子市加大士		数值分辨率 0.01mg/m3
积松彻阻	0~40mg/m3	精度: ≤±10%FS
十日於当场	0.20 / 2	数值分辨率 0.01mg/m3
非甲烷总烃	0~20mg/m3	精度: ≤±7%FS
风机电流检测	0~30A	风机电流检测
净化器电流检测	0~30A	净化器电流检测
采样气体温度	-20°C~80°C	被测量气体的温度
采样气体湿度	0%RH~95%RH(非结露)	被测量气体的湿度
监测仪工作温度	-20°C~60°C	指主机电路的工作温度
监测仪工作湿度	0%RH~90%RH (非结露)	指主机电路的工作湿度
功耗	≤1.2W	最大功耗 1.2W
供电		推荐采用 220V 交流供电



1.3 产品选型

RS-				公司代号
	LB-			油烟监测仪
		310-		310 从机系列
			N01	RS485 传输(标准 Modbus-RTU 协议)

2. 应用方案介绍

油烟测仪通过采样头采集气体,预处理后进行气体成分分析。采集风机电流判断风机 状态开关,采集净化器电流判断净化器开关状态,并将油烟浓度、颗粒物浓度、非甲烷总 烃浓度数据通过 RS485 上传至配套的油烟监测主机。





3.1 设备安装尺寸说明

设备尺寸图:



设备安装说明:

油烟传感器上的法兰盘的位置可调,用户可以根据自己的需求调节法兰盘控制油烟采 样头进出长短。

先在通风管道上打一个直径 16mm 的孔,将风管插入到孔中,可以通过调节法兰盘 的位置控制设备进入的长短。将三个螺丝安装到法兰盘上,固定设备,完成安装。





4.软件安装与使用

4.1 软件选择

打开资料包,选择"调试软件"---"485参数配置软件",找到 500 打开即可。注意:在使用该配置软件更改地址和波特率的时候只能接一台设备。

4.2 参数设置

①、选择正确的 COM 口("我的电脑一属性一设备管理器一端口"里面查看 COM 端

口),下图列举出几种不同的485转换器的驱动名称。



②、单独只接一台设备并上电,点击软件的测试波特率,软件会测试出当前设备的波特率

以及地址,默认波特率为4800bit/s,默认地址为0x01。

③、根据使用需要修改地址以及波特率,同时可查询设备的当前功能状态。

④、如果测试不成功,请重新检查设备接线及485驱动安装情况。



5.通信协议

5.1 通讯基本参数

编码	8 位二进制
数据位	8 位
奇偶校验位	无
停止位	1位
错误校验	CRC(冗余循环码)
波特率	2400bit/s、4800bit/s、9600 bit/s 可设,出厂默认为 4800bit/s

5.2 数据帧格式定义

采用Modbus-RTU 通讯规约,格式如下:

初始结构 ≥4 字节的时间

地址码 =1 字节

功能码 =1 字节

数据区 =N 字节

错误校验 = 16 位CRC 码

结束结构 ≥4 字节的时间

地址码:为变送器的地址,在通讯网络中是唯一的(出厂默认0x01)。功能码:主机所发 指令功能指示,本变送器用到功能码0x03(读取寄存器数据)0x10(写入寄存器数据)。



数据区:数据区是具体通讯数据,注意16bits数据高字节在前!

CRC码:二字节的校验码。

主机问询帧结构:

地址码	功能码	寄存器起始地址	寄存器长度	校验码低位	校验码高位
1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	1字节	1 字节

从机应答帧结构:

地址码	功能码	有效字节数	数据一区	第二数据区	第N数据区	校验码
1字节	1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	2 字节	2 字节

5.3 寄存器地址

寄存器编号	代表参数	说明	功能码
			(10 进制)
0x0000	油烟浓度 实际值的 100 倍 (mg/m ³		03
0x0001	颗粒物	实际值的 100 倍(mg/m ³)	03
0x0002	非甲烷总烃	实际值的 100 倍(mg/m ³)	03
0x0003	风机开关状态	打开上传1,关闭上传0	03
0x0004	净化器开关状态	打开上传1,关闭上传0	03
0x0005	风机电流	实际值的 100 倍(A)	03
0x0006	净化器电流	实际值的 100 倍(A)	03
0x0100	油烟系数 A	浮点型	03/16
0x0102	油烟系数 B	浮点型	03/16
0x0104	颗粒物系数 A	浮点型	03/16
0x0106	颗粒物系数 B	浮点型	03/16
0x0108	非甲烷总烃系数 A	浮点型	03/16
0x010A	非甲烷总烃系数 B	浮点型	03/16
0x010C	风机电流系数 A	浮点型	03/16
0x010E	风机电流系数 B	浮点型	03/16
0x0110	净化器电流系数 A	浮点型	03/16
0x0112	净化器电流系数 B	浮点型	03/16
0x0114	风机电流门槛	浮点型	03/16
0x0116	净化器电流门槛	浮点型	03/16



5.4 通讯协议示例以及解释

5.4.1 读取油烟浓度值

问询帧(16进制):

地址码	功能码	起始地址	数据长度	校验码低位	校验码高位
0x01	0x03	0x00 0x00	0x00 0x01	0x84	0x0A

应答帧(16进制):

地址码	功能码	返回有效字节数	油烟浓度值	校验码低位	校验码高位
0x01	0x03	0x02	0x02 0x92	0x38	0x98

读取到油烟浓度值为:

0292 (16 进制) =658 (十进制) =>6.58mg/m³

5.4.2 写入油烟系数 A

问询帧(16进制):

地址码	功能码	起始地址	写入寄存器	写入字节	写入数值	校验码低位	校验码高位
0x01	0x10	0x01 0x00	0x00 0x02	0x04	0x3F 0x80 0x00 0x00	0xF3	0xC3

应答帧(16进制):

地址码	功能码	起始地址	写入寄存器	校验码低位	校验码高位
0x01	0x10	0x01 0x00	0x00 0x02	0x40	0x34

写入油烟系数 A

3F800000(16进制)=1(浮点数)=>系数A为1

6. 常见问题及解决办法

设备无法连接到主机或电脑

可能的原因:

1)电脑有多个 COM 口,选择的口不正确

2)设备地址错误,或者存在地址重复的设备(出厂默认全部为1).

3)波特率,校验方式,数据位,停止位错误.

4)485 总线有断开,或者 A、B 线接反

5)设备数量过多或布线太长,应就近供电,加485增强器,同时增加120 Q终端电阻。

6)USB 转 485 驱动未安装或者损坏

7)设备损坏。



山东仁科测控技术有限公司

营销中心:山东省济南市高新区舜泰广场8号楼东座10楼整层

邮编: 250101

- 电话: 400-085-5807
- 传真: (86) 0531-67805165
- 网址: <u>www.rkckth.com</u>
- 云平台地址: <u>www.0531yun.com</u>



山东仁科测控技术有限公司 官网

欢迎关注微信公众平台, 智享便捷服务

文档历史

V1.0 文档建立